

检查标准:

1. 未摘掉门帘的，属于不合格；未优先选择打开门窗通风换气，采用自然通风的，属于不合格；
2. 有条件的未开启排风扇等抽气装置，加强室内空气流动的，属于不合格；
3. 处于半地下室的宿舍，有窗户的，未每日开窗通风，保持室内空气流通的，属于不合格；无窗户的，作为宿舍的，属于不合格。