

1. 检查单：北京市应急管理局行政规范化检查单
2. 检查模块：重大生产安全事故隐患
3. 检查项：全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施
4. 对应职权编号：C3661700
5. 检查内容：全压力式液化烃储罐是否按国家标准设置注水措施
6. 检查标准：全压力式液化烃储罐应按国家标准设置注水措施。