

1. 检查单：北京市应急管理局行政规范化检查单
2. 检查模块：重大生产安全事故隐患
3. 检查项：涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备
4. 对应职权编号：C3655700
5. 检查内容：涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所是否按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所是否按国家标准安装使用防爆电气设备
6. 检查标准：涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所应按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所应按国家标准安装使用防爆电气设备。