

1. 检查单：北京市应急管理局行政规范化检查单
2. 检查模块：机械行业
3. 检查项：未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置或者通风设施的行为
4. 对应职权编号：无
5. 检查内容：使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置或者通风设施的
6. 检查标准：
 - 6.1 使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置固定式可燃气体浓度监测报警。
 - 6.2 使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置通风设施。
 - 6.3 使用非水性漆的调漆间、喷漆室的通风换气次数小于 15 次/小时。