

1. 检查单：北京市应急管理局行政规范化检查单
2. 检查模块：液氨制冷企业
3. 检查项：液氨制冷企业事故隐患
4. 对应职权编号：无
5. 检查内容：快速冻结装置未设置在单独的作业间内，或者快速冻结装置作业间内作业人员数量超过 9 人的
6. 检查标准：
 - 6.1 快速冻结装置未设置在单独的作业间内。
 - 6.2 快速冻结装置设置在单独的作业间内，但是单独作业间内作业人员数量超过 9 人。