

1. 检查单：北京市应急管理局行政规范化检查单
2. 检查模块：液氨制冷企业
3. 检查项：液氨制冷企业安全设备设施
4. 对应职权编号：无
5. 检查内容：包装、分割、产品整理场所的空调系统采用氨直接蒸发制冷的
6. 检查标准：
 - 6.1 包装间、分割间、产品整理间的空调系统采用氨直接蒸发制冷。
 - 6.2 氨直接蒸发制冷的冷藏库、穿堂、封闭站台，作为加工、分拣、包装作业场所进行使用。